

Informe de contratos públicos

Consulta generada el 29 de agosto de 2026 a las 3:55 p.m. · Fuente: CompraNet (Hacienda)

Parámetros de la consulta

Término **MARTIN SANDOVAL MARTINEZ**
 Buscar en **Proveedor**
 Ordenado por **Mayor importe**

Resumen

CONTRATOS 3	IMPORTE TOTAL \$7.4 M	PROMEDIO \$2.5 M	PROVEEDORES 1	INSTITUCIONES 2
-----------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------------------

Importe total exacto: \$7,367,255

Importe por año

2019		\$959.0 k · 2 contr.
2020		\$6.4 M · 1 contr.

Instituciones

#	INSTITUCIÓN	CONTRATOS	MONTO	%
1	BCS	1	\$6,408,283	87.0%
2	CIBNOR	2	\$958,972	13.0%

Proveedores

#	PROVEEDOR	CONTRATOS	MONTO	%
1	MARTIN SANDOVAL MARTINEZ XAXX010101000	3	\$7,367,255	100.0%

Desglose de contratos

El código de cada contrato enlaza a su anuncio oficial en comprasmx.

1. CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE 150 M3/DÍA, EN LA LOCALIDAD DE ISLA NATIVIDAD, MUNICIPIO DE MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR

\$6,408,283 9 jul 2020 EXPIRADO Obra pública
 Proveedor: MARTIN SANDOVAL MARTINEZ XAXX010101000
 Institución: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (BCS)
 Código: [2374125](#)

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DESALINIZADORA DE 150 M3/DÍA, EN LA LOCALIDAD DE ISLA NATIVIDAD, MUNICIPIO DE MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR

2. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

\$924,772 1 mar 2019 EXPIRADO Adquisiciones
 Proveedor: MARTIN SANDOVAL MARTINEZ XAXX010101000
 Institución: CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C. (CIBNOR)
 Código: [2012988](#)
 EXTENSION DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

SOLAR TRINA TSM 325PD14, EXTENSIÓN AL SISTEMA FOTOVOLTAICO FUERA DE RED ELÉCTRICA EN LOS PLANES (LLAVE EN | MANO)1)MÓDULO SOLAR MULTICRISTALINO (SOLAR TRINA TSM 325PD14)48?CLASIFICACIÓN DE POTENCIA STC 325 W? CLASIFICACIÓN DE POTENCIA PTC 298.98 W ?EFICIENCIA MÁXIMA 16.41%?CORRIENTE A MÁXIMA POTENCIA IMP 8.76 A?VOTAJE A MÁXIMA POTENCIA VMP 37.2 V?CORRIENTE EN CORTOCIRCUITO ISC 9.14 A?VOLTAGE EN CIRCUITO ABIERTO VOC 46.1 V? TEMPERATURA NOMINAL DE OPERACIÓN DE CELDA 44 C?CONECTOR MULTICONTACTO TIPO 4?CALIBRE DE CABLE 12 AWG? CUMPLE CON NORMAS UL 1703, IEC 61215, IEC 61730, TUV?GARANTÍA DE 10 AÑOS2)BATERÍA INDUSTRIAL 1020 AH 48 V (BATTERY INDUSTRIAL)1?VOLTAGE 48 V / 24 CELDAS?1020 AH @ 20 H?CELDAS REMPLAZABLES?APLICACIÓN SOLAR Y FUERA DE RED?GARANTÍA DE 7 AÑOS3)INVERSOR CARGADOR HÍBRIDO 7 KW (CONEXT XW+ 6848) 1?TENSIÓN DE SALIDA L-N: 120 V +/- 3%; L-L: 240 V +/- 3%?POTENCIA DE SALIDA (CONTINUA) A 25 C 6800 W?POTENCIA DE SALIDA (CONTINUA) A 40 C 6000 W? SOBRECARGA 30 MIN /

60 S A 25 C 8500 W / 12000 W?CORRIENTE DE SALIDA MÁXIMA 60 SEGUNDOS 102 A (120 V); 52 A (240 V)?FRECUENCIA DE SALIDA (SELECCIONABLE) 50/60 HZ?RANGO DE VOLTAGE DE CC DE ENTRADA DE 42 A 60 V (48 V NOMINALES)?ENTRADA MÁXIMA CORRIENTE CONTINUA 180 A?CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA DE SALIDA 140 A?RANGO DE VOLTAGE DE SALIDA 40 - 64 V (48 V NOMINALES)?CONTROL DE CARGA TRES ETAPAS, DOS ETAPAS, IMPULSO, PERSONALIZADO?COMPENSACIÓN DE LA TEMPERATURA DE CARGA (SENSOR DE TEMPERATURA DE LA BATERÍA INCLUIDO)?FACTOR DE

POTENCIA CORREGIDO CARGANDO 0.98?TIPOS DE BATERÍA COMPATIBLES ACIDO DE PLOMO, GEL, AGM, LION, PERSONALIZADO?CORRIENTE DE ENTRADA DE CA 1 (RED) (LÍMITE SELECCIONABLE) 3 - 60 A ?CORRIENTE DE ENTRADA DE CA 2 (GENERADOR) (LÍMITE SELECCIONABLE) 3 - 60 A ?TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA / TIEMPO DE TRANSFERENCIA 60 A / 8 MS? PICO 95.7% ?EFICIENCIA PONDERADA CEC 92.5%?GRADO DE PROTECCIÓN IP NEMA TIPO 1 INTERIOR?CUMPLE CON NORMAS UL1741, CSA 107.1.

3. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

\$34,200 7 feb 2019 EXPIRADO Adquisiciones

Proveedor: MARTIN SANDOVAL MARTINEZ XAXX010101000

Institución: CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C. (CIBNOR)

Código: [1999813](#)

BATERIA PARA MODULO SOLAR, MODELO CENTENNIAL CB12-115 12 V 115

AH. GROUP 31 SEALED LEAD ACID AGM BATTERY
